

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	海盐县天然气有限公司
评价项目名称/项目编号	海盐县天然气有限公司(海盐县县域天然气输配工程-通元高中压调压站、海盐门站-通元高中压调压站次高压燃气管道工程)安全设施竣工验收报告 21-12-11
项目简介 (含图片)	<p>海盐县天然气有限公司创建于 2012 年 6 月, 公司住所位于海盐县武原街道出海路常和景苑小区 6 号楼二楼, 法定代表人谢征。</p> <p>本项目为海盐县县域天然气输配工程建设项目中的通元高中压调压站、海盐门站-通元高中压调压站次高压燃气管道。通元高中压调压站, 建站模式为无人值守站, 位于通元镇 G92 杭州湾环线高速南侧, 里洪塘西侧, 总用地面积约 2634m², 设计流量为 1 万 Nm³/h; 海盐门站-通元高中压调压站次高压燃气管道(起点为海盐门站, 终点为通元调压站)设计管径 DN250, 设计压力 1.6MPa, 管道全长约 12.5km。</p>
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司
项目组长	王铁军
技术负责人	相继园
过程控制负责人	李薇
评价报告编制人	祝冰星
报告审核人	李薇



参与评价工作	安全评价师	王铁军、祝冰星、汪爱军、胡素娥、卜伟华
	注册安全工程师	王铁军、祝冰星、汪爱军、胡素娥
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	王铁军、祝冰星
	时间	2021.10 至 2021.12
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		二〇二一年十二月十四日