

安全评价报告信息公开表格

被评价单位名称		中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司西塞加油站
评价项目名称/项目编号		中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司西塞加油站改造项目设立安全评价/25-03-12
项目简介 (含图片)	<p>西塞加油站已运行多年，油罐区现设有4只20m³埋地卧式SF双层油罐（车道罐），分别储存0#柴油、92#汽油、95#汽油和98#汽油，油罐总容积80m³，折算容积70m³（柴油罐容积折半计入），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021规定的等级划分，该加油站为三级加油站。该加油站与站内加气部分整体合建设计，加气部分设有储气井12m³，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的规定，该加油站整体属于三级加油与CNG加气合建站。</p> <p>中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司于2025年1月24日印发《关于同意湖州分公司西塞加能站提升改造概算的批复》（石化股份浙基〔2025〕70号），同意中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司西塞加油站进行隐患及提量改造，同步消除安全隐患、提升加油站形象和竞争力。</p> <p>该加油站改造项目于2025年02月28日取得由南太湖新区湖州南太湖新区管委会政务服务中心核发的浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，项目代码：2502-330552-04-01-233535。该加油站改造的内容为：将原有加气设施全部拆除（4台CNG加气机及加气辅助设备）；改设4台加油机（移位利旧2台、新增2台），改造配套的加油和加油油气回收工艺管道；新设1台480KW充电主机（带4个双枪终端）和1台360KW充电主机（带3个双枪终端），新设14个充电车位，新设充电车棚一套；新增1台自动洗车机；新增1台200KVA变压器；隔油池移位。油罐为原有，油罐区、通气管、卸油口位置不作调整。站房、加油罩棚均利旧。改造前后加油站等级不变，属于三级加油站。按照浙江省地方标准DB33/T2136-2018《综合供能服务站建设规范》的等级划分，该加油站充电区块单路配电容量最大不超过150KVA（120KW，功率因数取0.8），为IV级充（换）电区块。综上，本项目为三级综合供能服务站。</p>	
		
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		陈丰
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		陈丰
报告审核人		王铁军、相继园
参与评价 工作	安全评价师	陈丰、邵东卫、刘义梅、王骥、卜伟华
	注册安全工程师	陈丰、邵东卫、刘义梅、王骥

	技术专家	/
现场开展 安全评价 工作	人员	陈丰、邵东卫
	时间	2025年2月至2025年3月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2025年3月